

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कन्नौज

पत्रांक :

1939/1CB

दिनांक 20-11-2022

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय
जनपद कन्नौज

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के सापेक्ष प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक :1941/टंकण दिनांक 05.09.2022

जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (जन शिकायत) जनपद कन्नौज के पृष्ठांकन पत्रांक: 1941/टंकण दिनांक 05.09.2022 के क्रम में आर0आर0 के स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स पुरानी ठठिया, जनपद कन्नौज का अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण आख्या सम्बन्धी तकनीकी बिन्दुओं की चेक लिस्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार
(चेकलिस्ट)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कन्नौज

पत्रांक :

दिनांक


प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता (प्रावि0) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 कन्नौज को अभिलेखार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कन्नौज

**विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (NBC)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी
चेकलिस्ट सी0सी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 विद्यालय (कक्षा 01 से 12) हेतु
चेकलिस्ट**

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉब आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है।	नहीं
4	क्या भूमिका न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी० खुला स्थान है।	हाँ/नहीं
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग है।	हाँ
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन य ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का समूलेशन है	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है।	नहीं
9	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है? यदि नहीं तो क्या निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी	हाँ
10	भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
11	क्या भवन की दीवारें छतों में क्रैक है।	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है।	हाँ
13	विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 600 मी० एवं ऊंचाई 4.450 मी० है।	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है।	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00 मी० ऊंचाई 2.00मी०) हैं?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर के जीने का घ प्रावधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी तथा राइजर 150 मि०मी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First air Fite Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा दवाक, (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

नोट— विद्यालय भवन वर्तमान में भू-तल पर निर्मित है जिसमें कुल 15 कक्ष निर्मित है।


अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कन्नौज


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कन्नौज

SARTIFICATE